


OBRA: AMPLIACION

ESTABLECIMIENTO:
E.E.S. N° 38

LOCALIZACION:
SAN MIGUEL

PARTIDO: SAN MIGUEL
DIRECCION: WILLIAMS MORRIS 2749



IMPLANTACION: Esc. ESC.

NOMBRE PLANO:

DETALLE - INST. GAS

DESIGNACION PLANO: DE - 06

Subdirector de Obras y Proyectos NORTE

ESCALA: **1:200** FECHA:

OBSERVACIONES:

REFERENCIAS

— Cañería epoxi con derivación a artefacto con LLP 1/4 vuelta

C1 Calefactor tiro balanceado tipo "CIZ" 2500 Kcal/h

C2 Calefactor tiro balanceado tipo "CIZ" 6000 Kcal/h

PC Protector metálico para calefactor y hongo de ventilación

Exterior de incendio Skg. de polvo químico seco tipo

trichase ABC, según normas vigentes y disposiciones de

Bomberos, montado sobre placas señalizadoras de plástico

dillo impacto o equivalente.

