



REFERENCIAS

- Cañería epoxi con derivación a artefacto con LLP 1/4 vuelta
- C1 Calefactor tiro balanceado tipo "CTZ" 2500 Kcal/h
- C2 Calefactor tiro balanceado tipo "CTZ" 6000 Kcal/h
- PC Protector metálico para calefactor y hongo de ventilación
-  Extintor de incendio 5kg. de polvo químico seco tipo triclasa ABC según normas vigentes y disposiciones de Bomberos, montado sobre placas señalizadoras de plástico alto impacto o equivalente.

OBRA: AMPLIACION		LOCALIZACION: PARTIDO: SAN MIGUEL
ESTABLECIMIENTO: E.P. N° 27— E.E.S. N° 28		LOCALIDAD: SAN MIGUEL
NOMBRE PLANO: DETALLE INST. GAS		DIRECCION: PAULA ALBARRACIN N° 2447
Sub Dirección de Obras NORTE A/C Arq. Juan M. Zabaleta Jefe de Departamento Técnico NORTE Arq. M. Andrea Garcia Profesional Responsable del Proyecto M.M.O. Gabriela Suelda		Subsecretario Ing. Ariel Lambezat Director Provincial Arq. Gustavo Chedas Director de Obras Arq. Juan M. Zabaleta
ESCALA: 1:100		GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
FECHA: NOVIEMBRE 2020	DESIGNACION PLANO: SE 05	