

**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y TRABAJO
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL**



LICITACION PUBLICA N° 79/25

SAN MIGUEL

“Adecuación de Instalaciones Eléctricas”

Plazo de ejecución: 120 días.

PLANILLA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA

Establecimientos: E.P. N°01, E.P. N°03, E.P. N°05, E.P. N°16;
E.S. N°04 SEDE, E.S. N°14, E.S. N°17, E.S. N°36, E.P. N°37, J.I.
N°901, J.M. N°02.

Distrito: San Miguel.

Localidad: San Miguel.

Fecha: AGOSTO 2025

MEMORIA DESCRIPTIVA

Se llevarán a cabo **mejoras integrales en las instalaciones eléctricas** de 11 (once) establecimientos educativos pertenecientes al partido, los cuales se detallarán en el presente proyecto.

Nº	Nueva Lic.	CALLE	Nº
1.	E.P. N°01	AV. RICARDO BALBÍN (EX MITRE)	1254
2.	E.P. N°03	CONESA (E/ SARMIENTO Y VIAS)	S/N
3.	E.P. N°05	BELGRANO E/ PAZ Y ZUVIRIA	1755
4.	E.P. N°16	CRUZ DEL SUR	1954
5.	E.S. N°04 SEDE	ROCA	1438
6.	E.S. N°14	SAINT EXUPERY Y F. SANCHEZ	S/N
7.	E.S. N°17	BELGRANO E/ PAZ Y ZUVIRIA	1755
8.	E.S. N°36	CONESA (E/ SARMIENTO Y VIAS)	S/N
9.	E.P. N°37	ARGÜERO	1138
10.	J.I. N°901	FARIAS E/AZCUENAGA Y ALBERDI	480
11.	J.M. N°02	RÍO TURBIO	2000

Estos establecimientos fueron previamente **relevados mediante visitas oculares y pruebas técnicas**, durante las cuales se detectaron diversas falencias y deficiencias que comprometen la seguridad y el normal funcionamiento de las instalaciones. Entre las problemáticas observadas se destacan: cableados obsoletos o deteriorados, tableros eléctricos sin protecciones adecuadas, conductores sin aislación correcta, falta de puestas a tierra reglamentarias, y en algunos casos conexiones precarias que representan riesgo de incendio o electrocución.

Considerando lo establecido en el **Plan de Seguridad Edilicia en materia de Electricidad**, todas las reparaciones y adecuaciones deberán realizarse de forma **efectiva, eficiente y conforme a la normativa vigente (A.E.A. y Reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina, Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y ordenanzas municipales aplicables)**.

El objetivo principal será **garantizar la seguridad de alumnos, docentes y personal de los establecimientos**, así como también **optimizar el rendimiento y confiabilidad de las instalaciones eléctricas** en el marco de la política de seguridad edilicia vigente.

MEMORIA TÉCNICA

CONSIDERACIONES GENERALES

Los trabajos comprenden todos aquellos a realizar a partir de la orden de comienzo de obra y que incluyen las construcciones provisionales de: (obrador, carteles de obra, cercos de obra, protecciones, depósitos, tinglados, replanteos y amojonamientos, etc.) * y todos aquellos otros que se realicen durante la obra relacionados con el mantenimiento de las condiciones establecidas en los pliegos de condiciones generales y particulares.

La contratista deberá ejecutar y/o proveer, a su costo, cualquier trabajo, material o dispositivos accesorios o complementarios que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento de las obras a realizar, estén o no previstas y/o especificadas en el presente pliego.

Estarán a cargo de la contratista los trámites y gestiones ante las reparticiones correspondientes para el conexiónado y habilitación de las instalaciones incluidas en el proyecto.

La presentación de planos será la establecida en la presente documentación y/o en el pliego de bases y condiciones generales.

Los **materiales y marcas** deberán ser consensuados con la oficina técnica de infraestructura escolar.

Los mismos deberán ser los siguientes:

- Interruptores automáticos por fuga y sobrecarga: **Siemens, Schneider** o calidad superior.
- Cajas de tomas, punto iluminación, etc.: **Cambre SXXI** o SXXII, Kalop o características superiores.
- Cables: Argenplas, Superastic, Pirelli, Prysmian, Condumex o características superiores.
- Cajas de pase: 9 de julio, Pastorutti o características superiores.
- Cañería eléctrica PVC doblado en frío: Kalop, Condumex; Tecnocom o características superiores.
- Cañería eléctrica metálica: Daysa, 9 de julio o calidad superior.
- Artefactos de iluminación: osram, philips, Macroled o características superiores.
- Otros materiales eléctricos: a convenir con la oficina técnica de infraestructura educativa.

Todos los materiales a usarse en trabajos mencionados responderán a las especificaciones técnicas incluidas en cada uno de los rubros correspondientes y consecuentemente a las normas IRAM y reglamentados por la AEA.

Se dejará la instalación nueva, probada, asegurando el funcionamiento de los circuitos correspondientes

Las instalaciones deberán ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las siguientes pautas y disposiciones:

La instalación eléctrica deberá cumplir con la resolución 207/95 del ENRE y la reglamentación de la asociación electrotécnica argentina (AEA) edición agosto de 2002 y sus anexos sucesores. Ejecutada por profesional matriculado en el APSE-IHA creado por el ENRE, para la zona de EDESUR, EDENOR Y EDELAP, con alcance de la matrícula de acuerdo al grado de electrificación del inmueble; y por profesional matriculado con matrícula al día en el colegio respectivo, con incumbencia en instalaciones eléctricas para el resto de la provincia.

Deberán estar sujetos a:

- . Pliego general de condiciones y especificaciones del MOSP. Cap. V y vi.
- las ordenanzas municipales vigentes.
- La ley de higiene y seguridad 19587 y sus decretos reglamentarios 351/79 y 911/96.
- las recomendaciones y disposiciones de la dirección nacional de aeronáutica de la dirección provincial de aeronáutica.
- las normas impuestas por la empresa proveedora de energía eléctrica.
- las normas IRAM, IEC, din.
- los reglamentos de la superintendencia de bomberos.
- los reglamentos de empresas proveedoras de telecomunicaciones.

- las recomendaciones de la asociación argentina de luminotecnia.
- las normas ASHRAE.
- el oferente deberá acreditar fehacientemente certificados en las siguientes especialidades; ingeniería en construcciones, eléctrica y mecánica. La contratista deberá tener en cuenta todas las tareas previas para la correcta ejecución de los trabajos a realizar, debiendo contar con el equipamiento adecuado.
- el oferente acompañará su propuesta con catálogos, especificaciones técnicas y marca de los elementos que se proveerán e instalarán.
- siendo el oferente un especialista en el trabajo que realiza, no podrá alegar ignorancia sobre cualquier error que apareciese en la presente documentación.

La empresa proveerá y colocará sin reconocimiento adicional alguno, todos los elementos que siendo necesarios para el correcto funcionamiento del sistema no estén explícitamente detallados en las presentes especificaciones técnicas.

·Tecnología y patentes: todas las instalaciones, equipos y los materiales a utilizar serán nuevos, de primera marca y que respondan a las normas IRAM o IEC, así como los sistemas de control y automatización, serán productos preferentemente de fabricación nacional (con certificación IRAM) incluyendo la tecnología y las respectivas patentes.

·Muestras y aprobación de los materiales y equipos: el oferente deberá presentar a la inspección técnica un muestrario completo con los materiales y equipos que se emplearán en la obra, para ser sometidos a ensayos y aprobación. De aquellos que, por su costo o tamaño, no pudiera presentarse muestra, se admitirán catálogos con todos los detalles constructivos de funcionamiento y de instalación.

·Seguridad en obra: el personal a cargo del contratista deberá contar con todos los elementos personales de protección y de identificación como lo establecen los decretos 351/96 y 911/96, seguro de vida, y dar cumplimiento a la ley de art para lo cual esto deberá acreditarlo con el programa de seguridad aprobado por la art.

- en las instalaciones trifásicas se procurará mantener el sistema lo más equilibrado posible, mediante una adecuada distribución de carga que deberá llevar adelante la empresa contratista.
 - ninguno de los circuitos podrá tener un número mayor de bocas, de acuerdo al tipo de circuitos (tabla 771.7.i-resumen de tipo de circuito- reglamentación AEA)
 - la instalación deberá contar con la protección general termomagnética (tetra polar) y diferencial.
 - todos los circuitos contará con interruptores termo magnéticos e interruptor automático por corriente diferencial de fuga (disyuntor diferencial), cuyas capacidades serán acordes con la intensidad nominal de cada circuito.
 - los circuitos de iluminación serán independientes de los de tomacorrientes.
- . En los locales aula, contarán con cuatro (4) bocas de iluminación, una (1) boca de iluminación de emergencia (de ser necesario) y cuatro (4) bocas de tomacorrientes.
- el comando de las luminarias de las aulas se realizará desde un tablero de encendido, que podrá estar en la circulación (tablero con cerradura) o en un local que sea de acceso restringido.
 - la sección de los conductores a utilizar independientemente del resultado del cálculo, no podrán ser menor a lo especificado en la reglamentación A.E.A., tabla 771.13.i "secciones mínimas de conductores ".
 - en las uniones y derivaciones de conductores de secciones inferiores a 4 mm², se admitirán uniones de cuatro (4) conductores como mínimo, intercalado y retorciendo sus hebras. Las uniones y derivaciones de conductores de secciones mayores de 4mm² podrán efectuarse del mismo modo, si la unión no supera los tres (3) conductores. Para agrupamientos múltiples (más de 4 conductores) deberán utilizarse borneras de

conexionado conforme a la norma IRAM 2441, u otras borneras normalizadas según normas IEC ("reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles" A.E.A.- 771.13.1- uniones entre conductores.

- las cañerías serán de PVC doblado en frío y de diámetro mínimo de 15.4mm interior, designación comercial $\frac{3}{4}$ ". En las zonas de clima marino o salitroso será de material termoplástico.
- la ubicación de los tomacorrientes será la indicada en la sección 771.8.3-j.
- también deben cumplimentarse las siguientes condiciones:

A) Suministro de energía.

A fin de obtener un adecuado suministro de energía proveniente de redes, se debe cumplir con las especificaciones de la empresa proveedora.

B) Demanda.

La determinación de la demanda de potencia máxima simultánea de energía eléctrica del edificio escolar, se debe efectuar tomando como base lo siguiente:

- Alumbrado: el 110 % de la potencia de tubos leds o lámparas que funcionan con equipos auxiliares, más el 100 % de la iluminación especial, más 100 va por cada adicional.
- Tomacorrientes comunes: para el 100 % de las tomas instalados se tomará una potencia unitaria de 60 va, afectados por un coeficiente de simultaneidad.
- Tomacorrientes especiales: el 100 % de la potencia asignada a cada uno, afectado por un coeficiente de simultaneidad.
- Fuerza motriz y servicios especiales: el 100 % de sus potencias nominales instaladas, afectadas por un coeficiente de simultaneidad. Los coeficientes de simultaneidad serán determinados por el proyectista en forma razonable, sobre la base de los usos previstos.
- Los únicos tomacorrientes que se aceptarán serán los de **tres (3) patas planas**, norma IRAM 2071, reglamentación A.E.A. – 771.8.3.k.
- Por toda la instalación se pasará un conductor aislado, de color verde con filete amarillo, como conductor de seguridad, conectado a una puesta a tierra, cuyo valor máximo de resistencia a tierra será de 10 ohm y de ser posible menor a 5 ohm. Este conductor deberá estar conectado a la carcasa metálica de los artefactos, y a las cajas rectangulares, octogonales, y de distribución; de sección mínima 2,5 mm² y sección no menor a la del conductor activo.
- La bomba elevadora de agua contará con un circuito independiente, con su correspondiente tablero, protección termo magnética, guardamotor, contactor con bobina de 24 VCA, transformador respectivo con su PAT correspondiente y su llave comando manual y automático.
- El diseño del equipamiento eléctrico y el de iluminación debe estar orientado a la selección de aquellos elementos que presenten mínimo consumo y máximo rendimiento energético.
- La caja de toma y el tablero general deben ubicarse en lugares de conocimiento del personal superior y de maestranza del edificio educacional, de fácil localización y acceso para el personal de emergencias.
- Como criterio de diseño se establece que los circuitos de iluminación y tomacorrientes de uso en aulas y locales especiales serán comandados desde el tablero principal.
- Todos los tableros deben tener su identificación respecto a los sectores que alimentan, así como también la de cada uno de sus interruptores. Las instalaciones de fuerza motriz y servicios especiales deben tener sus tableros independientes.
- La identificación debe efectuarse de modo que sea fácilmente entendible por cualquier persona, que no sea removible y que tenga una vida útil igual que el conjunto del tablero.

Cuando el edificio tenga más de una planta, o tenga dimensiones que aconsejen seccionar en partes el comando eléctrico, se deben instalar tableros seccionales en lugares no accesibles por los alumnos que

alimentar en todas las dependencias del sector, excepto la iluminación de circulaciones y la de emergencias de las circulaciones, que han de ser manejadas desde el tablero general.

-Tablero bomba completo con automático:

El tablero se deberá contemplar un tablero estanco con indicadores de funcionamiento y selector de 3 posiciones (Automático – Off – Manual). Además, tendrá que tener un transformador de 24 vcc para que trabaje con una baja tensión para si uso sin riesgos, además de contactores y protecciones térmicas correspondientes.

Todas las instalaciones y artefactos fijos y las partes metálicas deben conectarse al conductor de puesta a tierra previa verificación de la continuidad eléctrica de las mismas. La conexión a tierra mediante "jabalina" u otro sistema de eficiencia equivalente, representa un factor de seguridad que no debe soslayarse, procurando que su valor de resistencia se mantenga en el tiempo.

El factor de potencia de la instalación deberá ser mayor o igual a 0,85 ($\cos \theta = 0,85$). De no ser así, se deberán poner los dispositivos de corrector correspondientes en todos aquellos artefactos que así lo requieran.

Cálculos

La contratista deberá presentar los siguientes cálculos con la entrega del proyecto ejecutivo:

- Cálculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8 en el tablero y 0.8 entre tableros.
- Cálculo de corrección del factor de potencia.
- Cálculo de corrientes de cortocircuito.
- Cálculo dinámico de barras y soportes.
- Elección coordinación de interruptores.
- Redimensionamiento de los alimentadores a cada tablero, calculando y controlando los valores de caída de tensión y niveles de potencia de cortocircuito en todos ellos.
- Verificación de protecciones de cables.
- Cálculo de caídas de tensión: rango 3% al 5%.
- Cálculo de sobre temperaturas en tableros.
- Cálculos lumínicos para las distintas dependencias según su requerimiento.
- Coordinación de la protección en motores.
- Verificación técnica de cables.

Muestras

Antes de iniciar la obra deberá presentar las siguientes muestras:

- a) Interruptores de potencia, termomagnético, y diferenciales (uno de cada tipo y capacidad).
- b) Cañerías (un trozo de 0,20 m de cada tipo y diámetro con una cupla de unión en el que figure la marca de fábrica).
- c) Cajas (una de cada tipo a emplear).
- d) Conectores (uno de cada tipo a utilizar).
- e) Tres ganchos de suspensión para artefactos.
- f) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y sección con la marca de fábrica).
- g) Llaves y tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad).
- h) Artefactos de iluminación (uno de cada tipo), completo con sus lámparas y conductores pasados y equipos auxiliares.

- i) La D.P.A. podrá solicitar cualquier otra muestra de equipamiento.
- j) Respecto a los tableros y elementos de estos, podrá, previa conformidad de la D.P.A., presentar planos completos y listas de materiales detallando claramente marcas, tipos y/o modelos que preverá; Debiéndose constar con la expresa aprobación de inspección para instalar las cajas de tableros. Una vez recibida definitivamente la obra, la contratista podrá retirar las muestras exigidas en el presente artículo.

Inspecciones.

La contratista solicitará por escrito durante la ejecución de los trabajos y con una anticipación no menor de 48 horas, las siguientes inspecciones:

1º) una vez colocadas las cañerías y cajas, y antes de efectuar el cierre de canaletas y hormigonado de losas.

2º) instalación de todos los conductores, elementos de tableros y demás dispositivos indicados en planos, antes de colocar las tapas de llaves, tomas y encintado de conexiones.

3º) después de finalizada la instalación.

Todas estas inspecciones deberán ser acompañadas de las pruebas técnicas y comprobaciones que la D.P.A. estime conveniente.

4º) los artefactos y elementos eléctricos a retirar por la contratista deberán quedar a disposición de las autoridades del establecimiento con remito.

Ensayos y recepción de las instalaciones.

Previo a la recepción provisoria de la obra, la contratista realizará todos los ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos deberán hacerse bajo la supervisión de la D.P.A. o su representante autorizado, debiendo la contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios, o bien, si se lo requiere, contratar los servicios de un laboratorio de ensayos aprobado por la D.P.A. para llevar a cabo las pruebas.

Cualquier elemento que resulte defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a ensayar por la contratista, sin cargo alguno, hasta que la D.P.A. lo apruebe. Una vez finalizados los trabajos, la D.P.A. efectuará las inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su ejecución se ajusta a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislación, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias.

La comprobación del estado de aislación, deberá efectuarse con una tensión no menor que la tensión de servicio, utilizando para tensiones de 380 a 220 v. Megómetro con generación constante de 500 v. Como mínimo. Para la comprobación de la aislación a tierra de cada conductor deben hallarse cerradas todas las llaves e interruptores, así como todos los artefactos y aparatos de consumo.

La comprobación de la aislación entre conductores, con cualquier estado de humedad del aire, será no inferior a 1.000 ohm por voltio para las líneas principales, seccionales, subseccionales y de circuitos.

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la D.P.A., permitirán efectuar la recepción provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas, por haberse comprobado que las instalaciones no reúnen la calidad de ejecución o el correcto funcionamiento exigido, o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejará en el acta, constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que la contratista deberá efectuar a su cargo, para satisfacer las condiciones exigidas, fijándose el plazo en que deberá dársele cumplimiento, transcurrido el cual serán realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.

En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con anterioridad a la recepción definitiva, se prorrogará ésta, hasta la fecha que sean subsanados todos los defectos con la conformidad de la D.P.A.

Planos conforme a obra y replanteo.

Terminada la instalación, la contratista deberá suministrar, sin cargo, un juego completo de planos, (realizados en forma digitalizada en AutoCAD 14, o actualizaciones superiores) en pendrive o cd, planos en papel y cuatro copias, exactamente conforme a obra, de todas las instalaciones, indicándose en ellos la posición de bocas de centro, llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas de pasos, etc., en los que se detallarán las secciones, dimensiones y características de materiales utilizados.

Estos planos comprenderán también los de cuadros generales y secundarios, dimensionados con detalles precisos de su conexión e indicaciones exactas de acometidas y alimentaciones subterráneas.

La contratista suministrará también, una vez terminada la instalación, todos los permisos y planos aprobados por reparticiones públicas para la habilitación de las instalaciones, cumpliendo con las leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables en el orden nacional, provincial y municipal. Del mismo modo suministrará dos juegos completos de planos, manuales, instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales instalados que los requieran.

1. Escuela Primaria N°01

Medidor trifásico con pilar de mampostería reglamentario completo bajo normativas vigentes c/ seccionador bajo carga T2.

Cant.:1 u

Tablero bomba completo con automático de tanque (Especificaciones según pliego). De existir realizar reacondicionamiento. Se deberá contemplar todas las protecciones, circuitos y accesorios necesarios para cada tablero. Todo esto será evaluado estrictamente por la unidad ejecutora.

Cant.:1 u

Tablero completo para equipos de climatización. Según especificaciones. Tablero de 54 a 72 bocas, De existir realizar reacondicionamiento. Se deberá contemplar todas las protecciones, circuitos y accesorios necesarios para cada tablero, de existir protecciones sin circuitos para completar la totalidad del tablero se deberá dejar en el establecimiento como reserva. Todo esto será evaluado estrictamente por la unidad ejecutora.

Cant.:1 u

Tablero completo principal y seccionales. Según especificaciones. Tablero de 72 a 108 bocas, De existir realizar reacondicionamiento. Se deberá contemplar todas las protecciones, circuitos y accesorios necesarios para cada tablero, de existir protecciones sin circuitos para completar la totalidad del tablero se deberá dejar en el establecimiento como reserva. Todo esto será evaluado estrictamente por la unidad ejecutora.

Cant.:1 u

Reacondicionamiento de circuitos eléctricos en desuso o deteriorados. Incluye el retiro de conductores obsoletos, reemplazo por nuevos según normativa vigente, verificación de continuidad, aislación y correcto funcionamiento.

Cant.:150 ML.

Instalación de nuevas cañerías y circuitos para equipos de climatización. De existir, realizar reacondicionamiento de las instalaciones actuales, asegurando protecciones, tableros y canalizaciones según especificaciones del pliego.

Cant.:150 ML.

Retiro de artefactos viejos y colocación de equipo LED armado completo 2x18W estanco IP65 Tipo E2. Incluye tubos led para los artefactos.

Cant.:120 u

Toma corrientes y puntos de iluminación nuevos o a reacondicionar según normativa.

Cant.:80 u

Reflector LED 100W.

Cant.:20 u

Luz de emergencia 20 W autonomía 5 hs.

Cant.:10 u

Luz de emergencia 20 W autonomía 5 hs indicador de salida / salida emergencia.

Cant.:5 u

Extractor de aire de pared para cocina, caudal adecuado para cada circunstancia.

Cant.:1 u

Timbre completo.

Cant.:1 u

Balanceo de cargas eléctricas/equiparar fases. (se deberá presentar certificado).

Cant.:1 u

Medición de puesta a tierra certificada. (se deberá presentar certificado).

Cant.:1 u

Firma y certificación de instalación eléctrica. (se deberá presentar certificado).

Cant.:1 u

LIMPIEZA DE OBRA

La obra se mantendrá limpia durante el desarrollo de los trabajos, se retirarán escombros, residuos y cualquier otro sobrante de material. Se pondrá especial cuidado en evitar que la acumulación indebida de estos materiales que pueda comprometer la seguridad de las personas o la estabilidad de muros y/o estructuras. Incluye todos los volquetes que sean necesarios.

2. Escuela Primaria N°03.

Medidor trifásico con pilar de mampostería reglamentario completo bajo normativas vigentes c/ seccionador bajo carga T2.

Cant.:1 u

Tablero bomba completo con automático de tanque (Especificaciones según pliego).

De existir realizar reacondicionamiento. Se deberá contemplar todas las protecciones, circuitos y accesorios necesarios para cada tablero. Todo esto será evaluado estrictamente por la unidad ejecutora.

Cant.:1 u

Tablero completo para equipos de climatización. (Especificaciones según pliego).

De existir realizar reacondicionamiento. Se deberá contemplar todas las protecciones, circuitos y accesorios necesarios para cada tablero. Todo esto será evaluado estrictamente por la unidad ejecutora.

Cant.:1 u

Tablero completo principal u seccionales. (Especificaciones según pliego).

De existir realizar reacondicionamiento. Se deberá contemplar todas las protecciones, circuitos y accesorios necesarios para cada tablero. Todo esto será evaluado estrictamente por la unidad ejecutora.

Cant.:1 u

Reacondicionamiento de circuitos eléctricos en desuso o deteriorados.

Incluye el retiro de conductores obsoletos, reemplazo por nuevos según normativa vigente, verificación de continuidad, aislación y correcto funcionamiento.

Cant.:150 ML.

Instalación de nuevas cañerías y circuitos para equipos de climatización.

De existir, realizar reacondicionamiento de las instalaciones actuales, asegurando protecciones, tableros y canalizaciones según especificaciones del pliego.

Cant.:150 ML.

Retiro de artefactos viejos y colocación de equipo LED armado completo 2x18W estanco IP65 Tipo E2. Incluye tubos led para los artefactos.

Cant.:80 u

Toma corrientes y puntos de iluminación nuevos o a reacondicionar según normativa.

Cant.:40 u

Reflector LED 100W.

Cant.:5 u

Luz de emergencia 20 W autonomía 5 hs.

Cant.:5 u

Luz de emergencia 20 W autonomía 5 hs indicador de salida / salida emergencia.

Cant.:5 u

Extractor de aire de pared para cocina, caudal adecuado para cada circunstancia.

Cant.:1 u

Timbre completo.

Cant.:1 u

Balanceo de cargas eléctricas/equiparar fases. (se deberá presentar certificado).

Cant.:1 u

Medición de puesta a tierra certificada. (se deberá presentar certificado).

Cant.:1 u

Firma y certificación de instalación eléctrica. (se deberá presentar certificado).

Cant.:1 u

LIMPIEZA DE OBRA

La obra se mantendrá limpia durante el desarrollo de los trabajos, se retirarán escombros, residuos y cualquier otro sobrante de material. Se pondrá especial cuidado en evitar que la acumulación indebida de estos materiales que pueda comprometer la seguridad de las personas o la estabilidad de muros y/o estructuras. Incluye todos los volquetes que sean necesarios.

3. Escuela Primaria N°05.

Medidor trifásico con pilar de mampostería reglamentario completo bajo normativas vigentes c/ seccionador bajo carga T2.	Cant.:1 u
Tablero bomba completo con automático de tanque (Especificaciones según pliego). De existir realizar reacondicionamiento. Se deberá contemplar todas las protecciones, circuitos y accesorios necesarios para cada tablero. Todo esto será evaluado estrictamente por la unidad ejecutora.	Cant.:1 u
Tablero completo para equipos de climatización. (Especificaciones según pliego). De existir realizar reacondicionamiento. Se deberá contemplar todas las protecciones, circuitos y accesorios necesarios para cada tablero. Todo esto será evaluado estrictamente por la unidad ejecutora.	Cant.:1 u
Tablero completo principal u seccionales. (Especificaciones según pliego). De existir realizar reacondicionamiento. Se deberá contemplar todas las protecciones, circuitos y accesorios necesarios para cada tablero. Todo esto será evaluado estrictamente por la unidad ejecutora.	Cant.:1 u
Reacondicionamiento de circuitos eléctricos en desuso o deteriorados. Incluye el retiro de conductores obsoletos, reemplazo por nuevos según normativa vigente, verificación de continuidad, aislación y correcto funcionamiento.	Cant.:150 ML.
Instalación de nuevas cañerías y circuitos para equipos de climatización. De existir, realizar reacondicionamiento de las instalaciones actuales, asegurando protecciones, tableros y canalizaciones según especificaciones del pliego.	Cant.:150 ML.
Retiro de artefactos viejos y colocación de equipo LED armado completo 2x18W estanco IP65 Tipo E2. Incluye tubos led para los artefactos.	Cant.:90 u
Toma corrientes y puntos de iluminación nuevos o a reacondicionar según normativa.	Cant.:75 u
Reflector LED 100W.	Cant.:10 u
Luz de emergencia 20 W autonomía 5 hs.	Cant.:10 u
Luz de emergencia 20 W autonomía 5 hs indicador de salida / salida emergencia.	Cant.:5 u
Extractor de aire de pared para cocina, caudal adecuado para cada circunstancia.	Cant.:1 u
Timbre completo.	Cant.:1 u
Balanceo de cargas eléctricas/equiparar fases. (se deberá presentar certificado).	Cant.:1 u
Medición de puesta a tierra certificada. (se deberá presentar certificado).	Cant.:1 u
Firma y certificación de instalación eléctrica. (se deberá presentar certificado).	Cant.:1 u

LIMPIEZA DE OBRA

La obra se mantendrá limpia durante el desarrollo de los trabajos, se retirarán escombros, residuos y cualquier otro sobrante de material. Se pondrá especial cuidado en evitar que la acumulación indebida de estos materiales que pueda comprometer la seguridad de las personas o la estabilidad de muros y/o estructuras. Incluye todos los volquetes que sean necesarios.

4. Escuela Primaria N°16.

Medidor trifásico con pilar de mampostería reglamentario completo bajo normativas vigentes c/ seccionador bajo carga T2.

Cant.:1 u

Tablero bomba completo con automático de tanque (Especificaciones según pliego).

De existir realizar reacondicionamiento. Se deberá contemplar todas las protecciones, circuitos y accesorios necesarios para cada tablero. Todo esto será evaluado estrictamente por la unidad ejecutora.

Cant.:1 u

Tablero completo para equipos de climatización. (Especificaciones según pliego).

De existir realizar reacondicionamiento. Se deberá contemplar todas las protecciones, circuitos y accesorios necesarios para cada tablero. Todo esto será evaluado estrictamente por la unidad ejecutora.

Cant.:1 u

Tablero completo principal u seccionales. (Especificaciones según pliego).

De existir realizar reacondicionamiento. Se deberá contemplar todas las protecciones, circuitos y accesorios necesarios para cada tablero. Todo esto será evaluado estrictamente por la unidad ejecutora.

Cant.:1 u

Reacondicionamiento de circuitos eléctricos en desuso o deteriorados.

Incluye el retiro de conductores obsoletos, reemplazo por nuevos según normativa vigente, verificación de continuidad, aislación y correcto funcionamiento.

Cant.:150 ML.

Instalación de nuevas cañerías y circuitos para equipos de climatización.

De existir, realizar reacondicionamiento de las instalaciones actuales, asegurando protecciones, tableros y canalizaciones según especificaciones del pliego.

Cant.:150 ML.

Retiro de artefactos viejos y colocación de equipo LED armado completo 2x18W estanco IP65 Tipo E2. Incluye tubos led para los artefactos.

Cant.:100 u

Toma corrientes y puntos de iluminación nuevos o a reacondicionar según normativa.

Cant.:75 u

Reflector LED 100W.

Cant.:10 u

Luz de emergencia 20 W autonomía 5 hs.

Cant.:10 u

Luz de emergencia 20 W autonomía 5 hs indicador de salida / salida emergencia.

Cant.:5 u

Extractor de aire de pared para cocina, caudal adecuado para cada circunstancia.

Cant.:1 u

Timbre completo.

Cant.:1 u

Balanceo de cargas eléctricas/equiparar fases. (se deberá presentar certificado).

Cant.:1 u

Medición de puesta a tierra certificada. (se deberá presentar certificado).

Cant.:1 u

Firma y certificación de instalación eléctrica. (se deberá presentar certificado).

Cant.:1 u

LIMPIEZA DE OBRA

La obra se mantendrá limpia durante el desarrollo de los trabajos, se retirarán escombros, residuos y cualquier otro sobrante de material. Se pondrá especial cuidado en evitar que la acumulación indebida de estos materiales que pueda comprometer la seguridad de las personas o la estabilidad de muros y/o estructuras. Incluye todos los volquetes que sean necesarios.

5. Escuela Secundaria N°04 (SEDE).

Medidor trifásico con pilar de mampostería reglamentario completo bajo normativas vigentes c/ seccionador bajo carga T2.

Cant.:1 u

Tablero bomba completo con automático de tanque (Especificaciones según pliego).

De existir realizar reacondicionamiento. Se deberá contemplar todas las protecciones, circuitos y accesorios necesarios para cada tablero. Todo esto será evaluado estrictamente por la unidad ejecutora.

Cant.:1 u

Tablero completo para equipos de climatización. (Especificaciones según pliego).

De existir realizar reacondicionamiento. Se deberá contemplar todas las protecciones, circuitos y accesorios necesarios para cada tablero. Todo esto será evaluado estrictamente por la unidad ejecutora.

Cant.:1 u

Tablero completo principal u seccionales. (Especificaciones según pliego).

De existir realizar reacondicionamiento. Se deberá contemplar todas las protecciones, circuitos y accesorios necesarios para cada tablero. Todo esto será evaluado estrictamente por la unidad ejecutora.

Cant.:1 u

Reacondicionamiento de circuitos eléctricos en desuso o deteriorados.

Incluye el retiro de conductores obsoletos, reemplazo por nuevos según normativa vigente, verificación de continuidad, aislación y correcto funcionamiento.

Cant.:150 ML.

Instalación de nuevas cañerías y circuitos para equipos de climatización.

De existir, realizar reacondicionamiento de las instalaciones actuales, asegurando protecciones, tableros y canalizaciones según especificaciones del pliego.

Cant.:150 ML.

Retiro de artefactos viejos y colocación de equipo LED armado completo 2x18W estanco IP65 Tipo E2. Incluye tubos led para los artefactos.

Cant.:150 u

Toma corrientes y puntos de iluminación nuevos o a reacondicionar según normativa.

Cant.:65 u

Reflector LED 100W.

Cant.:10 u

Luz de emergencia 20 W autonomía 5 hs.

Cant.:20 u

Luz de emergencia 20 W autonomía 5 hs indicador de salida / salida emergencia.

Cant.:10 u

Extractor de aire de pared para cocina, caudal adecuado para cada circunstancia.

Cant.:1 u

Timbre completo.

Cant.:1 u

Balanceo de cargas eléctricas/equiparar fases. (se deberá presentar certificado).

Cant.:1 u

Medición de puesta a tierra certificada. (se deberá presentar certificado).

Cant.:1 u

Firma y certificación de instalación eléctrica. (se deberá presentar certificado).

Cant.:1 u

LIMPIEZA DE OBRA

La obra se mantendrá limpia durante el desarrollo de los trabajos, se retirarán escombros, residuos y cualquier otro sobrante de material. Se pondrá especial cuidado en evitar que la acumulación indebida de estos materiales que pueda comprometer la seguridad de las personas o la estabilidad de muros y/o estructuras. Incluye todos los volquetes que sean necesarios.

6. Escuela Secundaria N°14.

Medidor trifásico con pilar de mampostería reglamentario completo bajo normativas vigentes c/ seccionador bajo carga T2.

Cant.:1 u

Tablero bomba completo con automático de tanque (Especificaciones según pliego). De existir realizar reacondicionamiento. Se deberá contemplar todas las protecciones, circuitos y accesorios necesarios para cada tablero. Todo esto será evaluado estrictamente por la unidad ejecutora.	Cant.:1 u
Tablero completo para equipos de climatización. (Especificaciones según pliego). De existir realizar reacondicionamiento. Se deberá contemplar todas las protecciones, circuitos y accesorios necesarios para cada tablero. Todo esto será evaluado estrictamente por la unidad ejecutora.	Cant.:1 u
Tablero completo principal u seccionales. (Especificaciones según pliego). De existir realizar reacondicionamiento. Se deberá contemplar todas las protecciones, circuitos y accesorios necesarios para cada tablero. Todo esto será evaluado estrictamente por la unidad ejecutora.	Cant.:1 u
Reacondicionamiento de circuitos eléctricos en desuso o deteriorados. Incluye el retiro de conductores obsoletos, reemplazo por nuevos según normativa vigente, verificación de continuidad, aislación y correcto funcionamiento.	Cant.:100 ML.
Instalación de nuevas cañerías y circuitos para equipos de climatización. De existir, realizar reacondicionamiento de las instalaciones actuales, asegurando protecciones, tableros y canalizaciones según especificaciones del pliego.	Cant.:100 ML.
Retiro de artefactos viejos y colocación de equipo LED armado completo 2x19W estanco IP65 Tipo E2. Incluye tubos led para los artefactos.	Cant.:60 u
Toma corrientes y puntos de iluminación nuevos o a reacondicionar según normativa.	Cant.:30 u
Reflector LED 100W.	Cant.:10 u
Luz de emergencia 20 W autonomía 5 hs.	Cant.:5 u
Luz de emergencia 20 W autonomía 5 hs indicador de salida / salida emergencia.	Cant.:3 u
Extractor de aire de pared para cocina, caudal adecuado para cada circunstancia.	Cant.:1 u
Timbre completo.	Cant.:1 u
Balanceo de cargas eléctricas/equiparar fases. (se deberá presentar certificado).	Cant.:1 u
Medición de puesta a tierra certificada. (se deberá presentar certificado).	Cant.:1 u
Firma y certificación de instalación eléctrica. (se deberá presentar certificado).	Cant.:1 u

LIMPIEZA DE OBRA

La obra se mantendrá limpia durante el desarrollo de los trabajos, se retirarán escombros, residuos y cualquier otro sobrante de material. Se pondrá especial cuidado en evitar que la acumulación indebida de estos materiales que pueda comprometer la seguridad de las personas o la estabilidad de muros y/o estructuras. Incluye todos los volquetes que sean necesarios.

7. Escuela Secundaria N°17.

Medidor trifásico con pilar de mampostería reglamentario completo bajo normativas vigentes c/ seccionador bajo carga T2.

Cant.:1 u

Tablero bomba completo con automático de tanque (Especificaciones según pliego).

De existir realizar reacondicionamiento. Se deberá contemplar todas las protecciones, circuitos y accesorios necesarios para cada tablero. Todo esto será evaluado estrictamente por la unidad ejecutora.

Cant.:1 u

Tablero completo para equipos de climatización. (Especificaciones según pliego).

De existir realizar reacondicionamiento. Se deberá contemplar todas las protecciones, circuitos y accesorios necesarios para cada tablero. Todo esto será evaluado estrictamente por la unidad ejecutora.

Cant.:1 u

Tablero completo principal u seccionales. (Especificaciones según pliego).

De existir realizar reacondicionamiento. Se deberá contemplar todas las protecciones, circuitos y accesorios necesarios para cada tablero. Todo esto será evaluado estrictamente por la unidad ejecutora.

Cant.:1 u

Reacondicionamiento de circuitos eléctricos en desuso o deteriorados.

Incluye el retiro de conductores obsoletos, reemplazo por nuevos según normativa vigente, verificación de continuidad, aislación y correcto funcionamiento.

Cant.:100 ML

Instalación de nuevas cañerías y circuitos para equipos de climatización.

De existir, realizar reacondicionamiento de las instalaciones actuales, asegurando protecciones, tableros y canalizaciones según especificaciones del pliego.

Cant.:100 ML

Retiro de artefactos viejos y colocación de equipo LED armado completo 2x18W estanco IP65 Tipo E2. Incluye tubos led para los artefactos.

Cant.:90 u

Toma corrientes y puntos de iluminación nuevos o a reacondicionar según normativa.

Cant.:50 u

Reflector LED 100W.

Cant.:5 u

Luz de emergencia 20 W autonomía 5 hs.

Cant.:5 u

Luz de emergencia 20 W autonomía 5 hs indicador de salida / salida emergencia.

Cant.:5 u

Extractor de aire de pared para cocina, caudal adecuado para cada circunstancia.

Cant.:1 u

Timbre completo.

Cant.:1 u

Balanceo de cargas eléctricas/equiparar fases. (se deberá presentar certificado).

Cant.:1 u

Medición de puesta a tierra certificada. (se deberá presentar certificado).

Cant.:1 u

Firma y certificación de instalación eléctrica. (se deberá presentar certificado).

Cant.:1 u

LIMPIEZA DE OBRA

La obra se mantendrá limpia durante el desarrollo de los trabajos, se retirarán escombros, residuos y cualquier otro sobrante de material. Se pondrá especial cuidado en evitar que la acumulación indebida de estos materiales que pueda comprometer la seguridad de las personas o la estabilidad de muros y/o estructuras. Incluye todos los volquetes que sean necesarios.

8. Escuela Secundaria N°36.

Medidor trifásico con pilar de mampostería reglamentario completo bajo normativas vigentes c/ seccionador bajo carga T2.

Cant.:1 u

Tablero bomba completo con automático de tanque (Especificaciones según pliego).

De existir realizar reacondicionamiento. Se deberá contemplar todas las protecciones, circuitos y accesorios necesarios para cada tablero. Todo esto será evaluado estrictamente por la unidad ejecutora.

Cant.:1 u

Tablero completo para equipos de climatización. (Especificaciones según pliego).

De existir realizar reacondicionamiento. Se deberá contemplar todas las protecciones, circuitos y accesorios necesarios para cada tablero. Todo esto será evaluado estrictamente por la unidad ejecutora.

Cant.:1 u

Tablero completo principal u seccionales. (Especificaciones según pliego).

De existir realizar reacondicionamiento. Se deberá contemplar todas las protecciones, circuitos y accesorios necesarios para cada tablero. Todo esto será evaluado estrictamente por la unidad ejecutora.

Cant.:1 u

Reacondicionamiento de circuitos eléctricos en desuso o deteriorados.

Incluye el retiro de conductores obsoletos, reemplazo por nuevos según normativa vigente, verificación de continuidad, aislación y correcto funcionamiento.

Cant.:100 ML

Instalación de nuevas cañerías y circuitos para equipos de climatización.

De existir, realizar reacondicionamiento de las instalaciones actuales, asegurando protecciones, tableros y canalizaciones según especificaciones del pliego.

Cant.:100 ML

Retiro de artefactos viejos y colocación de equipo LED armado completo 2x18W estanco IP65 Tipo E2. Incluye tubos led para los artefactos.

Cant.:60 u

Toma corrientes y puntos de iluminación nuevos o a reacondicionar según normativa.

Cant.:50 u

Reflector LED 100W.

Cant.:10 u

Luz de emergencia 20 W autonomía 5 hs.

Cant.:10 u

Luz de emergencia 20 W autonomía 5 hs indicador de salida / salida emergencia.

Cant.:5 u

Extractor de aire de pared para cocina, caudal adecuado para cada circunstancia.

Cant.:1 u

Timbre completo.

Cant.:1 u

Balanceo de cargas eléctricas/equiparar fases. (se deberá presentar certificado).

Cant.:1 u

Medición de puesta a tierra certificada. (se deberá presentar certificado).

Cant.:1 u

Firma y certificación de instalación eléctrica. (se deberá presentar certificado).

Cant.:1 u

LIMPIEZA DE OBRA

La obra se mantendrá limpia durante el desarrollo de los trabajos, se retirarán escombros, residuos y cualquier otro sobrante de material. Se pondrá especial cuidado en evitar que la acumulación indebida de estos materiales que pueda comprometer la seguridad de las personas o la estabilidad de muros y/o estructuras. Incluye todos los volquetes que sean necesarios.

9. Escuela Primaria N°37.

Medidor trifásico con pilar de mampostería reglamentario completo bajo normativas vigentes c/ seccionador bajo carga T2.

Cant.:1 u

Tablero bomba completo con automático de tanque (Especificaciones según pliego). De existir realizar reacondicionamiento. Incluye térmicas y circuitos correspondientes según normativa y calidades según pliego.

Cant.:1 u

Tablero completo para equipos de climatización. (Especificaciones según pliego). De existir realizar reacondicionamiento. Se deberá contemplar todas las protecciones, circuitos y accesorios necesarios para cada tablero. Todo esto será evaluado estrictamente por la unidad ejecutora.

Cant.:1 u

Tablero completo principal u seccionales. (Especificaciones según pliego). De existir realizar reacondicionamiento. Se deberá contemplar todas las protecciones, circuitos y accesorios necesarios para cada tablero. Todo esto será evaluado estrictamente por la unidad ejecutora.

Cant.:1 u

Reacondicionamiento de circuitos eléctricos en desuso o deteriorados. Incluye el retiro de conductores obsoletos, reemplazo por nuevos según normativa vigente, verificación de continuidad, aislación y correcto funcionamiento.

Cant.:100 ML.

Instalación de nuevas cañerías y circuitos para equipos de climatización. De existir, realizar reacondicionamiento de las instalaciones actuales, asegurando protecciones, tableros y canalizaciones según especificaciones del pliego.

Cant.:100 ML.

Retiro de artefactos viejos y colocación de equipo LED armado completo 2x18W estanco IP65 Tipo E2. Incluye tubos led para los artefactos.

Cant.:100 u

Toma corrientes y puntos de iluminación nuevos o a reacondicionar según normativa.

Cant.:50 u

Reflector LED 100W.

Cant.:10 u

Luz de emergencia 20 W autonomía 5 hs.

Cant.:5 u

Luz de emergencia 20 W autonomía 5 hs indicador de salida / salida emergencia.

Cant.:5 u

Extractor de aire de pared para cocina, caudal adecuado para cada circunstancia.

Cant.:1 u

Timbre completo.

Cant.:1 u

Balanceo de cargas eléctricas/equiparar fases. (se deberá presentar certificado).

Cant.:1 u

Medición de puesta a tierra certificada. (se deberá presentar certificado).

Cant.:1 u

Firma y certificación de instalación eléctrica. (se deberá presentar certificado).

Cant.:1 u

LIMPIEZA DE OBRA

La obra se mantendrá limpia durante el desarrollo de los trabajos, se retirarán escombros, residuos y cualquier otro sobrante de material. Se pondrá especial cuidado en evitar que la acumulación indebida de estos materiales que pueda comprometer la seguridad de las personas o la estabilidad de muros y/o estructuras. Incluye todos los volquetes que sean necesarios.

10. Jardín de Infantes N°901

Tablero bomba completo con automático de tanque (Especificaciones según pliego).

De existir realizar reacondicionamiento. Se deberá contemplar todas las protecciones, circuitos y accesorios necesarios para cada tablero. Todo esto será evaluado estrictamente por la unidad ejecutora.

Cant.:1 u

Tablero completo para equipos de climatización. (Especificaciones según pliego).

De existir realizar reacondicionamiento. Se deberá contemplar todas las protecciones, circuitos y accesorios necesarios para cada tablero. Todo esto será evaluado estrictamente por la unidad ejecutora.

Cant.:1 u

Tablero completo principal u seccionales. (Especificaciones según pliego).

De existir realizar reacondicionamiento. Se deberá contemplar todas las protecciones, circuitos y accesorios necesarios para cada tablero. Todo esto será evaluado estrictamente por la unidad ejecutora.

Cant.:1 u

Reacondicionamiento de circuitos eléctricos en desuso o deteriorados.

Incluye el retiro de conductores obsoletos, reemplazo por nuevos según normativa vigente, verificación de continuidad, aislación y correcto funcionamiento.

Cant.:100 ML.

Instalación de nuevas cañerías y circuitos para equipos de climatización.

De existir, realizar reacondicionamiento de las instalaciones actuales, asegurando protecciones, tableros y canalizaciones según especificaciones del pliego.

Cant.:100 ML.

Retiro de artefactos viejos y colocación de equipo LED armado completo 2x18W estanco IP65 Tipo E2. Incluye tubos led para los artefactos.

Cant.:60 u

Toma corrientes y puntos de iluminación nuevos o a reacondicionar según normativa.

Cant.:30 u

Reflector LED 50W.

Cant.:5 u

Luz de emergencia 20 W autonomía 5 hs.

Cant.:5 u

Luz de emergencia 20 W autonomía 5 hs indicador de salida / salida emergencia.

Cant.:5 u

Extractor de aire de pared para cocina, caudal adecuado para cada circunstancia.

Cant.:1 u

Timbre completo.

Cant.:1 u

Balanceo de cargas eléctricas/equiparar fases. (se deberá presentar certificado).

Cant.:1 u

Medición de puesta a tierra certificada. (se deberá presentar certificado).

Cant.:1 u

Firma y certificación de instalación eléctrica. (se deberá presentar certificado).

Cant.:1 u

LIMPIEZA DE OBRA

La obra se mantendrá limpia durante el desarrollo de los trabajos, se retirarán escombros, residuos y cualquier otro sobrante de material. Se pondrá especial cuidado en evitar que la acumulación indebida de estos materiales que pueda comprometer la seguridad de las personas o la estabilidad de muros y/o estructuras. Incluye todos los volquetes que sean necesarios.

11. Jardín Maternal N°02

Medidor trifásico con pilar de mampostería reglamentario completo bajo normativas vigentes c/ seccionador bajo carga T2.	Cant.:1 u
Tablero bomba completo con automático de tanque (Especificaciones según pliego). De existir realizar reacondicionamiento. Se deberá contemplar todas las protecciones, circuitos y accesorios necesarios para cada tablero. Todo esto será evaluado estrictamente por la unidad ejecutora.	Cant.:1 u
Tablero completo para equipos de climatización. (Especificaciones según pliego). De existir realizar reacondicionamiento. Se deberá contemplar todas las protecciones, circuitos y accesorios necesarios para cada tablero. Todo esto será evaluado estrictamente por la unidad ejecutora.	Cant.:1 u
Tablero completo principal u seccionales. (Especificaciones según pliego). De existir realizar reacondicionamiento. Se deberá contemplar todas las protecciones, circuitos y accesorios necesarios para cada tablero. Todo esto será evaluado estrictamente por la unidad ejecutora.	Cant.:1 u
Reacondicionamiento de circuitos eléctricos en desuso o deteriorados. Incluye el retiro de conductores obsoletos, reemplazo por nuevos según normativa vigente, verificación de continuidad, aislación y correcto funcionamiento.	Cant.:100 ML.
Instalación de nuevas cañerías y circuitos para equipos de climatización. De existir, realizar reacondicionamiento de las instalaciones actuales, asegurando protecciones, tableros y canalizaciones según especificaciones del pliego.	Cant.:100 ML.
Retiro de artefactos viejos y colocación de equipo LED armado completo 2x18W estanco IP65 Tipo E2. Incluye tubos led para los artefactos.	Cant.:60 u
Toma corrientes y puntos de iluminación nuevos o a reacondicionar según normativa.	Cant.:30 u
Reflector LED 100W.	Cant.:10 u
Luz de emergencia 20 W autonomía 5 hs.	Cant.:5 u
Luz de emergencia 20 W autonomía 5 hs indicador de salida / salida emergencia.	Cant.:5 u
Extractor de aire de pared para cocina, caudal adecuado para cada circunstancia.	Cant.:1 u
Timbre completo.	Cant.:1 u
Balanceo de cargas eléctricas/equiparar fases. (se deberá presentar certificado).	Cant.:1 u
Medición de puesta a tierra certificada. (se deberá presentar certificado).	Cant.:1 u
Firma y certificación de instalación eléctrica. (se deberá presentar certificado).	Cant.:1 u

LIMPIEZA DE OBRA

La obra se mantendrá limpia durante el desarrollo de los trabajos, se retirarán escombros, residuos y cualquier otro sobrante de material. Se pondrá especial cuidado en evitar que la acumulación indebida de estos materiales que pueda comprometer la seguridad de las personas o la estabilidad de muros y/o estructuras. Incluye todos los volquetes que sean necesarios.

N O T A S

- 1- La Empresa Contratista deberá ejecutar todos los trabajos necesarios para dejar la obra en perfectas condiciones de funcionamiento, aún aquellos que no hubieran sido previstos, según las mejores Reglas del Arte.
 - 2- La obra se mantendrá limpia en todas sus etapas para facilitar la inspección de las tareas y se entregará perfectamente limpia, libre de escombros y de materiales de desecho.
 - 3- El perímetro de la obra estará en todo momento vallado y señalizado para garantizar la seguridad de los alumnos, de los transeúntes, del personal de la escuela y de los bienes vecinos, hasta el final de la obra.
 - 4- Los seguros y aportes previsionales del personal de la obra estarán a cargo de la Contratista. (ART, Seguro de vida obligatorio, seguro de responsabilidad contra todo daño y seguro de responsabilidad por trabajos en la vía pública).
Dichos trámites deberán entregarse las oficinas antes de iniciar la obra, una vez sea aprobadas por el área técnica se podrá dar inicio, la misma será **EXCLUSIVO**.
 - 5- Se tomarán las medidas de seguridad pertinentes según la peligrosidad de las tareas (andamios, apuntalamientos); y de seguridad y protección personal (señalización, arneses, cascos, calzado, guantes, etc.).
 - 6- La ayuda de gremios, el acarreo de materiales dentro de la obra y los fletes de los materiales de demolición o de descarte estarán a cargo de la Contratista.
 - 7- Las roturas que deban efectuarse en la edificación existente para efectuar refacciones o para el pasaje de estructuras o cualquiera de las instalaciones deberán repararse con características constructivas idénticas a las existentes, estarán a cargo de la Contratista.
 - 8- Previo al inicio de obra se deberá entregar al establecimiento y al ente contratante una planilla con los datos del personal que estará a cargo y autorizado para ingresar al edificio.
 - 9- Documentación requerida para cierre de obra:
 - A. Acta de inicio firmada por el representante técnico del proveedor contratado a cargo de la obra
 - B. Acta de recepción provisoria y final de obra firmada por el representante técnico del proveedor contratado a cargo de la obra
 - C. Certificado de obra.
 - D. Informe técnico (en caso de intervenir instalaciones de gas, electricidad u otro), en este se detallará los trabajos realizados y el óptimo funcionamiento de los mismos. Se adjuntará datos y matrícula del técnico idóneo responsable
 - E. Relevamiento fotográfico (antes, durante y obra finalizada).
 - F. Acta recepción de obra a directivo (el armado de esta debe ser asesorado por el inspector del ente contratante a cargo de la obra).
 - G. Aportes y declaración de la obra en el colegio de técnicos o arquitectos según corresponda.
 - H. Una vez recibida, revisada y aprobada esta documentación por el inspector a cargo, se pasará a la unidad ejecutora y desde allí se comunicarán para el pedido de la factura.
- La documentación será recibida en las oficinas de la Secretaría de Educación ubicada en Charlone 1146, de 9 a 13hs.
- (no tomaremos por “recibida”, la documentación que se envíe por mail)**